

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ
ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ
МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ



STATE INSTITUTION
KUNDIEV INSTITUTE OF
OCCUPATIONAL HEALTH
OF THE NATIONAL ACADEMY
OF MEDICAL SCIENCES OF
UKRAINE

Акредитація НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019
«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»
Атестат про акредитацію від 11.12.2019 р. №201652;
Акредитація ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України»
Свідоцтво № 9 від 01.12.2021 р., Свідоцтво № 11 від 09.03.2023 р.
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, код за ЄДРПОУ 22946309
тел. (044) 289 00 21, E-mail: info@imtuik.org.ua, Web-сайт: http://www:imtuik.org.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Г.в.о. директора

ДУ «ІМТІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАМН»



Віолетта ДЕМЧЕНКО

ВИСНОВОК

наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність
санітарному законодавству

від " 17 " 10 2024 року

№ 2024/04/4683

Назва об'єкту експертизи: Листи ламінару HPL

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКШ, УКТЗЕД: 3921

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: оздоблення приміщень, виготовлення меблів, оптово-роздрібна торгівля

Країна походження, країна виробник: JIANGSU JIASHIJA NEW MATERIAL GROUP CO., LTD, (NO.26, NANMENG ROAD, WEIXING VILLAGE, HENGLIN TOWN, WUJIN DISTRICT, CHANGZHOU CITY, CHINA), Китай

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник: ТОВ "ТЕРМОПАЛ", Україна, 65025, Одеська обл., м. Одеса, 21 км Старокиївського шосе, буд. 30, код за ЄДРПОУ 31936337

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

міграція хімічних речовин в атмосферне повітря, не більше (ГДК с.д., мг/м³): формальдегіду – 0,003; фенолу-0,003; ацетальдегіду – 0,01; спирту метилового-0,5; 2,4,6-триаміно-симитриазину – 0,02; інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівень напруженості електростатичного поля на поверхні виробів – не більше ГДР 15 кВ/м; відповідно до ДСанПіН «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» затверджені Наказом МОЗ України від 29.12.2012р. №1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619; Державних медико-санітарних нормативів «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» затверджені Наказом МОЗ України від 10 травня 2024 року N 813, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24 травня 2020 р. № 763/42108; Ефективна питома активність природних радіонуклідів до 370 Бк/кг⁻¹, що не перевищує допустимий рівень згідно вимог НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами експертизи: Листи ламінату HPL відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування

Термін придатності: гарантується виробником


Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи дійсний: три роки

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу

Відповідальний виконавець



(підпис)

Сергій ПАЛІЙЧУК
(ініціали та прізвище)